

Protokoll Nachbegehung Taubertsbergbad Mainz am 29.06.2016



Taubertsbergbad Mainz
hier: Nachbegehung des Pachtgegenstands am 29.06.2016

Teilnehmer:

- Taubertsbergbad Betriebs GmbH (TBB),
Betriebsleitung: [REDACTED]
- [REDACTED] Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Sport
- [REDACTED], Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Sport
- 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport, [REDACTED]
- 69-GWM - [REDACTED]
- 69 GWM - [REDACTED]

Beginn: 15.30 Uhr
Ende: ca. 17.00 Uhr

Folgende Punkte stellen eine Ergänzung zum Protokoll vom 04.04.2016 zur Begehung vom 09.03.2016 dar.

Die in o.g. Protokoll benannten Mängel wurden bisher nicht beseitigt.

TOP	Bauteil	Bemerkung
1	Sportbad, Nichtschwimmerbecken Im Nichtschwimmerbecken sind größere Bereiche der Fliesen gerissen und haben sich nach oben gewölbt. Das Nichtschwimmerbecken ist nicht nutzbar. Laut Aussage der Betriebsleitung [REDACTED] wird dies zwischen dem Betreiber und der ausführenden Firma rechtlich geklärt. Wann der Betrieb wieder ordnungsgemäß aufgenommen werden kann, ist noch unklar. Eine Aussage hierzu wurde nicht getroffen.	<i>Unseres Erachtens sollte hier ein Gutachter hinzugezogen werden.</i>
2	Springerbecken Aufgrund eines Filterschadens ist das Schwimmerbecken verunreinigt und musste gesperrt werden. Erst nach Instandsetzung der Technik und Reinigung kann das Becken wieder in Betrieb gehen. Der genaue Termin hierzu konnte nicht genannt werden.	
3	Rutschenanlage Aufgrund des unter Punkt 2 bereits genannten Mangels an der Filteranlage ist nach Aussage der Betriebsleitung auch die Rutschenanlage außer Betrieb genommen worden.	
4	Whirlpool Aus Wasserhygienischen Gründen ist auch der Whirlpool seit mehreren Monaten gesperrt. Eine Nachbeprobung der Wasserqualität soll kurzfristig erfolgen, ein Inbetriebnahmetermin kann seitens der Betriebsleitung nicht benannt werden.	

Protokoll Nachbegehung Taubertsbergbad Mainz
am 29.06.2016



	<p>Allgemein:</p> <p>Herr [REDACTED] stellt nach Abschluss der Begehung eindringlich klar, dass der Zustand des Bades nicht tragbar ist und dass es ab sofort unabdingbar notwendig ist, die Stadt Mainz über gravierende neu auftretende Mängel zu informieren, was in den oben genannten Fällen nicht geschehen ist. Des Weiteren wurde auf die Notwendigkeit der schnellstmöglichen Instandsetzung der in den Protokollen benannten Mängel hingewiesen.</p>	<p>Sofortiger Handlungsbedarf zur Abstellung der Mängel seitens Der Taubertsbergbad Mainz Betriebs GmbH</p>
--	---	---



Verteiler : siehe Teilnehmer